

Allgemeine Informationen:

Zum Schutze unserer Mitarbeiter und nach den Vorschriften des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) sind wir verpflichtet, gesundheitliche Schäden durch Chemikalien, Bakterien, Viren oder anderen Gefahrstoffen zu vermeiden.

Deswegen bitten wir Sie um ihre Mithilfe:

Bitte positionieren Sie das ausgefüllte Formular gut sichtbar auf der Transportverpackung.



BAMO IER RÜCKSENDUNGSBEGLEITBLATT SICHERHEITSGEHEINFORMATION	
Rückl.-Nr. des Rückliefererscheins	26021234
Gerätename/-bezeichnung/-Typ	MAXIMAT CX 20 K 4 V G 1 1 L350mm
Artikel und Seriennummer	556 085
Fehlerbeschreibung	Sonde zu empfindlich
Einbausituation	Druck: 0bar Temperatur: 5...35 Behälterwerkstoff: PE Dichte/Viskosität: 1,1
An welchem Gerät war die Sonde angeschlossen?	Art: SP5 Name: Siemens S6
Bitte unbedingt beachten! Beim Einsatz in extrem gefährlichen Chemikalien, wie z.B. konzentrierter Flusssäure o.ä. oder bei Geräten, die mit radioaktiven oder biologisch gefährlichen Stoffen in Berührung gekommen sind, ist eine Reparatur / Instandsetzung nicht möglich! Bitte entsorgen Sie diese Geräte fachgerecht!	
Das eingesandte Gerät muss frei von gesundheitsgefährdenden Stoffen sein!	

Wichtig für eine zügige Bearbeitung Ihrer Rücklieferung:

Manche Messungen benötigen wir vollständig bei uns im Haus.

Hierzu zählen:

- TURBICUBE / TRUBOMAT GAB (Armatur inkl. Sender/ Empfänger)
- TURBISENS (Sonde und Anschlusskopf)
- Leitfähigkeitsmessung BAMOPHAR / BAMOPHOX mit dem Zusatz „TOR“
(Auswertereinheit BAMOPHAR bzw. BAMOPHOX, TCS Vorverstärkerbox und TCS Leitfähigkeitssonde)

Lieferadresse:

BAMO IER GmbH
Service Abteilung
Pirnaer Straße 24
68309 Mannheim

Kontakt für Rückfragen:

+49 (0)621 84224-0
service@bamo.de

Dieses Formular finden Sie auch unter www.bamo.de

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!

Bitte unbedingt beachten!

Beim Einsatz in **extrem gefährlichen Chemikalien**, wie z.B. konzentrierter Flusssäure o.ä. oder bei Geräten, die mit **radioaktiven oder biogefährdenden Stoffen** in Berührung gekommen sind, **ist eine Reparatur / Instandsetzung nicht möglich!**
Bitte entsorgen Sie diese Geräte fachgerecht!

Rücklieferschein-Nr.:			
Gerätename/ -bezeichnung/ -Typ			
Artikel und Seriennummer			
An welchem Gerät war die Sonde angeschlossen?			
Fehlerbeschreibung und Einbausituation	Druck:	Behälterwerkstoff:	
	Temperatur:	Dichte/Viskosität:	

Das eingesandte Gerät muss frei von gesundheitsgefährdenden Stoffen sein!							
	Medium / Konzentration	sonstiges	Gesund- heits- schädl.	giftig	ätzend	Entzünd- lich	Unge- fährlich
Prozess Medium			☐	☐	☐	☐	☐
Prozess- reinigungs- medium			☐	☐	☐	☐	☐
End- reinigungs- medium			☐	☐	☐	☐	☐
Bei Einsatz in Wasser / Abwasser bitte näher erläutern z.B. Abwasser Metallbearbeitung, Mülldeponie, Kläranlage, Klinikabwässer usw.							

Technischer Ansprechpartner vor Ort			
Name:		Firma:	
Tel.:		E-Mail:	

Verantwortlicher			
Name:			
Firma:			
Abteilg.			
Tel.:		E-Mail:	

Ort, Datum und Unterschrift: _____

Rücksendebegleitformular Return shipment form Sicherheitsinformation / Safety Information

General information:

In order to protect our employees and in accordance with the provisions of the German Occupational Health and Safety Act (ArbSchG), we are obliged to avoid damage to health caused by chemicals, bacteria, viruses or other hazardous substances.

We therefore ask for your co-operation:

Please position the completed form clearly visible on the transport packaging.



Rückl.-Nr. des Rückliefererscheins	
25001234	
Geräte-/bezeichnung/-Typ	
MAXIMAT CX 20 K 4 V G 1 1 L350mm	
Artikel und Seriennummer	
556 085	
Fehlerbeschreibung	
Sonde zu empfindlich	
Einbausituation	
Druck: 0bar	Temperatur: 5...35
Behälterwerkstoff: PE	Dichte/Viskosität: 1.1
An welchem Gerät war die Sonde angeschlossen?	
Art: SP5	Name: Siemens S6

Bitte unbedingt beachten!
Beim Einsatz in extrem gefährlichen Chemikalien, wie z.B. konzentrierter Flusssäure o.ä. oder bei Geräten, die mit radioaktiven oder biogefährlichen Stoffen in Berührung gekommen sind, ist eine Reparatur / Instandsetzung nicht möglich!
Bitte entsorgen Sie diese Geräte fachgerecht!

Das eingesandte Gerät muss frei von gesundheitsgefährdenden Stoffen sein!

Important for Quick processing of your return delivery:

Some Measuring systems must be returned completely.

This includes:

- TURBICUBE / TRUBOMAT GAB (fitting incl. transmitter/receiver/calibration kit if available)
- TURBISENS (probe and connection head)
- Conductivity measurement BAMOPHAR / BAMOPHOX with the suffix "TOR" (BAMOPHAR or BAMOPHOX evaluation unit, TCS preamplifier box and TCS conductivity probe)

Shipping address:

BAMO IER GmbH
Service Abteilung
Pirnaer Straße 24
68309 Mannheim

Contact for queries:

+49 (0)621 84224-0
service@bamo.de

You can also find this form at www.bamo.de

Thank you for your understanding!

Rücksendebegleitformular

Return shipment form

Sicherheitsinformation / Safety Information

Please note!

When used in **extremely hazardous chemicals**, e.g. concentrated hydrofluoric acid or similar, or for devices that have come into contact with **radioactive or biohazardous substances**,

repair is not possible!

Please dispose of these devices properly!

Return-delivery-note no.							
Device name/ -designation/ -type							
Article and serial number							
To which device was the probe connected?							
Error description and installation situation	Pressure:		Tank material:				
	Temperature:		Density/viscosity:				
The device sent in must be free of hazardous substances!							
	liquid / Concentration	further remarks	Harmful to health	Toxic	corrosive	flammable	Not dangerous
Process liquid			☐	☐	☐	☐	☐
Process cleaning liquid			☐	☐	☐	☐	☐
Final cleaning agent			☐	☐	☐	☐	☐
If used in water / waste water, please explain in more detail e.g. waste water metalworking, landfill, sewage treatment plant, hospital waste water etc.							
Technical contact partner on site							
Name:			Company:				
Phone:			E-Mail:				
Person responsible							
Name:							
Company:							
Department:							
Phone:			E-Mail:				
Place, date and signature: _____							